



深圳市惠利权环境检测有限公司

WWW.HLO-CERT.COM

MA

2017191813U

有效期至2023年4月17日

深圳市惠利权环境检测有限公司

检测 报 告

报告编号：HLQ20190321 (01) 001-7

委托单位：时佳科技（深圳）有限公司

地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗墟社区华特工业区 155 栋
101-401、156 栋 101-401

检测类别：工业废水

编 制：

审 核：

签 发：

签发人职位：

签 发 日 期：

何子

孙建

刘时全

授权签字人

2019年10月25日



报告说明

一、实验室地点:

深圳市宝安区松岗街道沙浦沙二小区第五幢二楼、三楼及五楼。

二、本报告无本公司检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。

三、本报告只对本次采样/送样样品检测结果负检测技术责任, 委托检测结果只代表检测时客户提供的生产工况。

四、未经本公司同意不得作为商业广告使用。

五、除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定失效期的样品均不再做留样。

六、未经本公司书面批准, 不得部分复制检测报告。

七、对本报告有异议, 请在收到报告 15 天内与本公司联系。



报告编号: HLQ20190321 (01) 001-7

第 2 页 共 4 页

一、任务来源

委托单位: 时佳科技(深圳)有限公司

地址: 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗墟社区龙平东路190号华特工业区155栋、156栋101-401

联系人: 关小姐

联系电话: 13923784089

二、污染源基本情况

地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙岗墟社区龙平东路190号华特工业区155栋、156栋101-401					
联系人	关小姐		联系电话		13923784089	
废水排放基本情况						
序号	排放口名称 及编号	是否规范 设置	排放去向	排放量	采样时是否 生产	环保设施 是否运行
1	DW001 工业废水 总排放口	☒ 是 ☐ 否	龙岗河流域	10吨/天	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
2	DW002 一类污染物 排放口	☒ 是 ☐ 否	厂内综合污 水处理站	0.25吨/天	☒ 是 ☐ 否	☒ 是 ☐ 否
注：排放量相关信息由委托单位提供。						

三、检测内容



采样方法根据	《水质采样技术指导》HJ 494-2009		
采样日期	2019年10月18日		
采样人员	林明澄、智浩航		
样品编号	H20191001033101-01	样品状况描述	无色、无味、无浮油
样品分析时间	2019年10月18日~21日		
检测频次	2019年10月18日抽样检测一次		



报告编号: HLQ20190321 (01) 001-7

第 3 页 共 4 页

检测布点及示意图: (表示方式: 废水★)



四、检测方法、人员、分析仪器及检出限

检测因子	分析仪器型号	检测方法	检出限或检测范围	人员
pH 值	便携式 pH 计 PHB-4	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 便携式 pH 计法 (B) 3.1.6 (2)	---	智浩航、林明澄
悬浮物	电子天平 ATL-224-II	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	4 mg/L	赵琛星
化学需氧量	滴定管/50.00ml	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	4 mg/L	辛杰春
氨氮	可见紫外分光光度计 UV-7504	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025 mg/L	罗磊
总氮	紫外分光光度计 L5	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	0.05 mg/L	罗磊
总磷	可见分光光度计 722S	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	谢绍伟
总氰化物	可见紫外分光光度计 UV-7504	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法》 HJ 484-2009	0.004 mg/L	赵琛星
石油类	红外分光测油仪 OIL-460	《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	0.06 mg/L	何海乐
总铜	原子吸收分光光度计 WFX-210	《水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987	0.05 mg/L	邓青青
总锌			0.05 mg/L	邓青青
总镍		《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11912-1989	0.05 mg/L	邓青青

五、评价标准

参照委托单位排污许可证编号为91440300577693841G001P上的标准限值。



六、检测结果

采样点位	样品编号	检测因子	检测结果	标准	限值	单位	达标情况
DW001 工业废水 总排放口	H20191001 033101-01	pH	7.29	《电镀水污染物排放标准》 (DB 44/1597-2015) 表 1 现有项目水污染物 排放限值及单位产 品基准排水量 (珠三角)	6~9	无量纲	达标
		悬浮物	5		30	mg/L	达标
		化学需氧量	6		80	mg/L	达标
		氨氮	0.779		15	mg/L	达标
		总氮	2.01		20	mg/L	达标
		总磷	0.02		1.0	mg/L	达标
		总氰化物	0.004		0.2	mg/L	达标
		石油类	0.16		2.0	mg/L	达标
		总铜	0.05L		0.5	mg/L	达标
		总锌	0.05L		1.0	mg/L	达标
		总镍	0.12		0.5	mg/L	达标
DW002 一类 污染物排放口	H20191001 033102-01	总镍	0.25		0.5	mg/L	达标

说明: 检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。

七、评价结论

时佳科技(深圳)有限公司 DW001 工业废水总排放口和 DW002 一类污染物排放口中污染物排放均达标。

报告结束